МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 33/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №210»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 8 - 33 от «15» января 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №210», фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 21в.

Вид (наименования) объекта защиты: Дошкольное образовательное и воспитательное учреждение детский сад, ясли, дом ребенка и др.

Основной класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.

Указанная организация осуществляет деятельность на объекте защиты и (или) на территории (земельный участок), отнесенного органом ГПН к высокому риску.

Дата и время проведения проверки:
01.11.2018 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.
12.11.2018 с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 05 час. 00 мин.
15.11.2018 с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 05 час. 00 мин.
20.11.2018 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.
29.11.2018 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 5 рабочих дней, 18 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Бойко Евгений Викторович, Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич, Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС

ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-3-ПБ) Чайников Антон Романович

совместно с: Заведующий МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №210» Кучеренко Светлана Ивановна; Заместитель заведующего МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №210» по АХР Третьякова Екатерина Сергеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» *(далее по тексту № 123-ФЗ),* под объектом защиты было принято понимать – продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, в нарушение п.8.14.3 СП 5.13130.2009, в системе воздуховода общеобменной вентиляции, защищаемых помещений (складские помещения на всех этажах здания) не предусмотрены автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара противопожарные клапаны.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.10.2020	
2	На объекте защиты, не обеспечена проверка огнезадерживающих клапанов в воздуховодах устройств блокировки, вентиляционных систем с автоматической установкой пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	п.49 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	30.10.2020	
3	На объекте защиты, не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной	п.20 Правила противопожарного режима в РФ. Утверждены	30.10.2020	

	и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390		
4	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности (2 этаж) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: групповая (Ф1.1) не отделена от помещений административного назначения (Ф4.3).	ст. 88 ч.1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.10.2020	
5	На объекте защиты, в нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009, двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.10.2020	
6	На объекте защиты, противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.10.2020	
7	На объекте защиты, в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 при высоте лестницы более 45 см., ведущей из подвала непосредственно наружу, не предусмотрены перила.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	30.10.2020	
8	На объекте защиты, не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	п.22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	30.10.2020	
9	На объекте защиты, в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	ст.82 ч.7 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.10.2020	

10	На объекте защиты, горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов, в том числе шлейфов систем противопожарной защиты, не имеют защиту от распространения пожара.	ст.82 ч.7 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.10.2020	
11	На объекте защиты, согласно п.1 таб.2 протокола № 668-ПС(н) / 18 испытаний системы пожарной сигнализации от 22.11.2018 г., в нарушение п.13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарного извещателя в помещении столовой до вентиляционного отверстия менее 1 метра.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	30.10.2020	
12	На объекте защиты, согласно п.2 таб.2 протокола № 668-ПС(н) / 18 испытаний системы пожарной сигнализации от 22.11.2018 г., в нарушение п.4 приложения А СП 5.13130.2009 ряд помещений, в которых осуществляется хранение горючих материалов и/или не горючих материалов в горючей упаковке, не оборудованы дымовыми пожарными извещателями.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.10.2020	
13	На объекте защиты, согласно п.3 таб.2 протокола № 668-ПС(н) / 18 испытаний системы пожарной сигнализации от 22.11.2018 г., в нарушение п.13.14.12 СП 5.13130.2009 в помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	30.10.2020	
14	На объекте защиты, согласно п.1 таб.2 протокола № 669-СО(н) / 18 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 22.11.2018 г., в нарушение п.4.4 СП 3.13130.2009 расстояние от потолка до верхней части громкоговорителей менее 150 мм.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	30.10.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы **Бойко Евгений Викторович**

_____
(подпись)

«29» ноября 2018 г.

М.П.*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы
Михайличенко Евгений Андреевич

_____
(подпись)

«29» декабря 2018 г.

М.Л.П.*

Предписание на 5 стр. для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №210» Кучеренко Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» ноября 2018 г. _____
(подпись)